

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
PHƯƠNG NAM



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Tel : 028.62959784 - Fax: 028.62959783
Hot line : 0919797284 - 0919986829
E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
Website : www.moitruongphuongnam.com



PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & VILAS 682

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số phiếu: 230800

- Tên khách hàng** : TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH PHÚ YÊN
Đ/c: 87 – 89 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Địa điểm lấy mẫu** : KCN HÒA HIỆP
- Thông tin mẫu** : Nước thải đầu ra tại trạm xử lý
- Ngày lấy mẫu** : 01/03/2023
- Ngày trả kết quả** : 11/03/2023

STT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	LOD	Phương pháp phân tích
1	pH	-	6,74	-	TCVN 6492:2011
2	TSS	mg/l	19	-	TCVN 6625:2000
3	BOD ₅ (20°C)	mg/l	22	-	TCVN 6001-1:2008
4	COD	mg/l	48	-	SMEWW 5220C: 2012
5	Tổng N	mg/l	12,6	-	TCVN 6638:2000
6	Tổng P	mg/l	1,20	-	SMEWW 4500.P.B&E:2017
7	Dầu mỡ tổng	mg/l	< LOQ = 1,0	-	SMEWW 5520B:2017
8	Cd	mg/l	KPH	0,0002	SMEWW 3113B:2017
9	Pb	mg/l	KPH	0,0007	SMEWW 3113B:2017
10	As	mg/l	KPH	0,0023	SMEWW 3113B:2017
11	Hg	mg/l	KPH	0,0003	SMEWW 3112B:2017
12	Fe	mg/l	KPH	0,04	SMEWW 3111B:2017
13	Cu	mg/l	KPH	0,03	SMEWW 3111B:2017
14	CN ⁻	mg/l	KPH	0,001	SMWW 4500 CN- C&E:2017
15	Tổng Coliform	Vi khuẩn/ 10ml	< 3	-	TCVN 6187-2:1996

Trưởng phòng phân tích

Ngô Thị Bích Thuận

P. Giám đốc



Phạm Lê Hoàng Duy

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích).
- (-): Thông số không quy định giới hạn KPH: Không Phát Hiện

BM02-QT7.8

Lần ban hành: 01-2020