



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : [moitruongphuongnam@gmail.com](mailto:moitruongphuongnam@gmail.com)

Website : [www.moitruongphuongnam.com](http://www.moitruongphuongnam.com)

**PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017**

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số phiếu: 2417950

1. **Tên khách hàng** : TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH PHÚ YÊN  
Đ/c: 87 – 89 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
2. **Địa điểm lấy mẫu** : KCN ĐÔNG BẮC SÔNG CÀU
3. **Thông tin mẫu** : Nước thải đầu ra trạm xử lý
4. **Ngày lấy mẫu** : 06/09/2024
5. **Ngày trả kết quả** : 16/09/2024

STT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	LOD	Phương pháp phân tích
1	Nhiệt độ	°C	26,2	-	SMEWW 2550B: 2023
2	pH	-	8,29	-	TCVN 6492:2011
3	TSS	mg/l	11	-	TCVN 6625:2000
4	BOD <sub>5</sub> (20°C)	mg/l	8	-	SMEWW 5210B:2023
5	COD	mg/l	12	-	SMEWW 5220C: 2023
6	Amoni (tính theo N)	mg/l	KPH	0,5	TCVN 5988:1995
7	Tổng N	mg/l	5,2	-	TCVN 6638:2000
8	Tổng P	mg/l	0,60	-	SMEWW 4500.P.B&E:2023
9	Pb	mg/l	KPH	<b>0,0015</b>	SMEWW 3113B:2023
10	As	mg/l	KPH	<b>0,001</b>	SMEWW 3113B:2023
11	Hg	mg/l	KPH	<b>0,00015</b>	SMEWW 3112B:2023
12	Cd	mg/l	KPH	<b>0,00015</b>	SMEWW 3113B:2023
13	Crom (III)	mg/l	KPH	<b>0,003</b>	SMEWW 3500.Cr.B:2023
14	Crom (VI)	mg/l	KPH	<b>0,003</b>	SMEWW 3500.Cr.B:2023
15	Cu	mg/l	KPH	<b>0,03</b>	SMEWW 3111B:2023
16	Zn	mg/l	KPH	<b>0,03</b>	SMEWW 3111B:2023
17	Ni	mg/l	KPH	<b>0,003</b>	SMEWW 3113B:2023
18	Mn	mg/l	KPH	<b>0,03</b>	SMEWW 3111B:2023
19	Tổng CN <sup>-</sup>	mg/l	KPH	<b>0,001</b>	SMEWW 4500.CN.C&E:2023
20	Fe	mg/l	KPH	<b>0,04</b>	TCVN 6177:1996

**PHƯƠNG NAM**



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : [moitruongphuongnam@gmail.com](mailto:moitruongphuongnam@gmail.com)

Website : [www.moitruongphuongnam.com](http://www.moitruongphuongnam.com)

**PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017**

STT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	LOD	Phương pháp phân tích
21	Tổng phenol	mg/l	KPH	<b>0,001</b>	SMEWW 5530B&C:2023
22	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/l	KPH	<b>1</b>	SMEWW 5520B&F:2023
23	Sunfua	mg/l	KPH	<b>0,03</b>	SMEWW 4500.S <sup>2</sup> .B&D:2023
24	Florua	mg/l	KPH	<b>0,06</b>	SMEWW 4500.F.B&D:2023
25	Clorua	mg/l	17,4	-	SMEWW 4500.Cl.B:2023
26	Clo dư	mg/l	KPH	<b>0,01</b>	TCVN 6225-2:2021
27	Tổng hoạt độ phóng xạ $\alpha$	Bq/L	KPH	<b>0,01</b>	TCVN 6053:2021
28	Tổng hoạt độ phóng xạ $\beta$	Bq/L	KPH	<b>0,03</b>	TCVN 6219:2021
29	Tổng Coliform	Vi khuẩn/ 100ml	< 1,8	-	SMEWW 9221B:2023
30	Độ màu (ở pH=7)	Pt/Co	12	-	SMEWW 2120C:2023

TL. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy

Giám đốc

Nguyễn Thị Ngọc Báu



**Ghi chú :**

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích).
- (-): Thông số không quy định giới hạn - KPH: Không Phát Hiện - (a): Thông số có sự tham gia của Nhà thầu phụ